# 52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

*in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014*

Logotipo identificativo

| Ente di certificazione | Marcatura CE | Recycling |
|---|---|---|
| ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale. | CE 18 0407 | 05 PP |

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica.

**STABILEMP** Range di diametro: Ø80/100 - Ø100/120

| Designazione 1 | **T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0** | **Gruppo 1 \|** d ≤ 100 | Sistema camino doppiaparete rigido \| Con guarnizione |
|---|---|---|---|

2. Uso previsto:

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

3. Fabbricante:

**M&G Group Italy S.p.a.** Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193 Fax: ++39 0331.366.021
@: info@stabile.it
Sito produttivo: TC/2008/115

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

| | |
|---|---|
| EN 14471: 2013 + A1: 2015 | Camini<br>Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico<br>Requisiti e metodi di prova |

- Organismi notificati:
**0407 ● Istituto Giordano S.p.A. |** Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia
- Certificato di conformità No.: **0407 - CPR - 1431 ( IG - 112 - 2018)** Data prima emissione: 31/07/2018

7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|---|
| Resistenza meccanica | Resistenza all'intubamento \| | Passa | EN 14471: 2013 + A1: 2015 |
| | Verifica alla deformazione\| | Passa | |
| | Resistenza allo schiacciamento\| | Passa | |
| | Prova di flessibilità\| | Passa | |
| | Resistenza a torsione\| | Passa | |
| | Resistenza a trazione\| | Passa | |
| Condizioni di installazione | Supporti sul tratto orizzontale\| | 1 mt | |
| | Supporti sul tratto verticale\| | 2 mt | |
| | Altezza massima del camino\| | 28 mt | |
| | Carico massimmo applicato alla sommita del camino\| | 69 Kg | |
| Specifica materiale parete interna | Polipropilene PP - Bianco -Spessore 2mm | | |
| Specifica parete esterna | - Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm \| **STABILEMP** | | |
| | - Rame naturale - Spessore 0,5 mm \| **STABILERMP** | | |
| Classe di resistenza al fuoco | **O** | | |
| Classe di tenuta ai gas | **H1** = 5000 Pa | | |
| Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm] | Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120 | | |
| Classe di temperatura | **T120** = 120°C | | |
| Classe di resistenza alla condensa | Passa\|**W** | | |
| Classe di reazione al fuoco | **C** \| In accordo con la norma EN 13501-1 | | |
| Classe di durabilità alla corrosione | **2** | | |
| Distanza da materiali combustibili | **10** mm | | |
| Classe di localizzazione | **LE** | | |
| Classe di protezione | **U0** | | |
| Resistenza allo shock termico | Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore | | |
| Resistenza ai raggi UV | Passa\| Le sezioni e gli accessori sono designati: LE | | |
| Installazione non verticale | Massima inclinazione raggiongibile pari a 87° | | |
| Coefficiente di resistenza al flusso | In accordo con la norma EN 13384-1 | | |
| Resistenza termica | 0,07 W/m²K - Valore dichiarato | | |
| Contatto umano accidentale | Prevedere protezioni ove possibilwil contatto umano accidentale | | |
| Durabilità al carico termico | Passa | | |
| Sostanze pericolose | Non presenti | | |

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

| Prodotto tipo: | Diametro parete esterna | Tipo di materiale |
|---|---|---|
| **STABILEMP** | Ø100 & Ø120 | Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA |
| **STABILERMP** | | Rame |

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'assieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:
Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 12/07/2022

Firma

# 52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Marcatura CE

*in accordo con EN 14471: 2013 + A1: 2015*

Logotipo identificativo

| Ente di certificazione | Marcatura CE | Recycling |
|---|---|---|
| ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale. | CE 18 0407 | 05 PP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA) | | |
| Tel.: | ++39 0331.366.193 | | |
| Fax: | ++39 0331.366.021 | | |
| @: | info@stabile.it | | |
| Sito produttivo: | TC/2008/115 | | |
| Dop: | 52 - D.o.P. - 01.07.2018 | | |
| Codice identificativo: | Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica. | | |
| Denominazione: | **STABILEMP** | | |
| Norma: | **EN 14471: 2013 + A1: 2015** | | |
| | Camini | | |
| | Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico | | |
| Certificato di conformità No.: | 0407 - CPR - 1431 ( IG - 112 - 2018) | | |
| Range di diametro: | **Gruppo 1** | Designazione 1 | Ø60/80 - Ø80/100 - Ø100/120 |
| Notified Body Code: | **0407** - Istituto Giordano S.p.A. | | |
| Uso: | Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna. | | |
| Designazione 1: | **T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0** | Con guarnizione in EPDM | |
| Sito web di archiviazione D.o.P: | https://www.stabile.it/dop/ | | |

| *Caratteristiche essenziali* | *Prestazioni* | |
|---|---|---|
| Resistenza meccanica | Resistenza all'intubamento \| | Passa |
| | Verifica alla deformazione\| | Passa |
| | Resistenza allo schiacciamento\| | Passa |
| | Prova di flessibilità\| | Passa |
| | Resistenza a torsione\| | Passa |
| | Resistenza a trazione\| | Passa |
| Condizioni di installazione | Supporti sul tratto orizzontale\| | 1 mt |
| | Supporti sul tratto verticale\| | 2 mt |
| | Altezza massima del camino\| | 28 mt |
| | Carico massimmo applicato alla sommita del camino\| | 69 Kg |
| Specifica materiale parete interna | Polipropilene PP - Bianco -Spessore 2mm | |
| Specifica parete esterna | - Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm \|**STABILEMP** | |
| | - Rame naturale - Spessore 0,5 mm \|**STABILERMP** | |
| Classe di resistenza al fuoco | **O** | |
| Classe di tenuta ai gas | **H1** = 5000 Pa | |
| Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm] | Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120 | |
| Classe di temperatura | **T120** = 120°C | |
| Classe di resistenza alla condensa | Passa\|**W** | |
| Classe di reazione al fuoco | **C** \| In accordo con la norma EN 13501-1 | |
| Classe di durabilità alla corrosione | **2** | |
| Distanza da materiali combustibili | **10** mm | |
| Classe di localizzazione | **LE** | |
| Classe di protezione | **U0** | |
| Resistenza allo shock termico | Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore | |
| Resistenza ai raggi UV | Passa\| Le sezioni e gli accessori sono designati: LE | |
| Installazione non verticale | Massima inclinazione raggiongibile pari a 87° | |
| Coefficiente di resistenza al flusso | In accordo con la norma EN 13384-1 | |
| Resistenza termica | 0,07 $W/m^2K$ - Valore dichiarato | |
| Contatto umano accidentale | Prevedere protezioni ove possibilwil contatto umano accidentale | |
| Durabilità al carico termico | Passa | |
| Sostanze pericolose | Non presenti | |

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

| Prodotto tipo: | Diametro parete esterna | Tipo di materiale |
|---|---|---|
| **STABILEMP** | Ø100 & Ø120 | Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA |
| **STABILERMP** | | Rame |

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 12/07/2022

Firma